

Damixa Clover och Jupiter Trend, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

Østbirkvej 2, 5240 Odense NØ, Danmark.

Organisationsnummer: 56416218.

Tel: +45 63102210, fax: +45 63102209.

E-post: danmark@fmm-mora.com Hemsida: www.damixa.com

Produktbeskrivning

Damixa Clover och Jupiter Trend ettgreppsblandare för tvättställ med eller utan anslutningssockel och pop up bottenventil. Blandarna har omställbar flödesbegränsning, temperaturspär och keramisk tätning med kallstart. Blandare levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G 3/8".

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps tvättställsblandare,

Damixa Clover Green med kallstartsfunktion och pop up bottenventil, Damixa nr. 608210000.

Damixa Clover Green med kallstartsfunktion, Damixa nr. 600210000.

Damixa Jupiter Trend med pop up bottenventil, Damixa nr. 618470000.

Damixa Jupiter Trend, Damixa nr. 618570000.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Clover, version 10.20 - 20242.00.

Installationsanvisning Jupiter trend, version 10.14 - 20070.00.

Skötselansvisning Damixa, version 12.06 - 12676.00.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-17-0103. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Typgodkännande SC0711-17 | 2021-01-14

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se



2P02872 (7P03053)



Sida 1 (2)

Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group Danmark ApS Odense och tillverkningsenhet 912350.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsår och månad*
Kontrollorgan

Damixa
✚
RISE Certifiering 1002
SC0711-17
enligt handelsnamn
åå.mm
RISE

*märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapport 2017:00023, SBF2015F0178 och SBF2015F0177B från SINTEF, Norge.
Rapport K-192852-10-Ko och W-233281-13-Si från Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Tyskland.
Rapport KA 0277B/15 och MO 094/16 från TZW, Tyskland.
Rapport 57214216-1 från LGA, Tyskland.
Rapport 2P05293 och 2P05293-01C från RISE Research Institutes of Sweden.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-06-20.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Bygghälsöförordningen CPR (EU) 305/2011.