

Damixa Venus, tvågrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Organisationsnummer: 56416218

Tel: +45 8833 00 34

E-post: danmark@fmm-mora.com Hemsida: www.damixa.com

Produktbeskrivning

Damixa Venus tvågreppsblandare för kök, utloppspipen är svängbar 120°. Blandare levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G 3/8".

Avsedd användning

Tvågreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Tvågreppsblandare,
Damixa Venus köksblandare, Damixa nr. 160000000.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Damixa, version 09.20 – 20034.00.

Skötselansvisning Damixa, version 12.06 - 12676.00.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-17-0103. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS Odense och tillverkningsenhet 912350.

Typgodkännande SC0778-17 | 2021-01-21

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering


Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se



(2P02872) 7P03285



Sida 1 (2)

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*

Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsår och månad*
Kontrollorgan

*märkning på blandare

Damixa

 
RISE Certifiering 1002
SC0778-17
enligt handelsnamn
åå.mm
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 1301059A från DTI, Dansk Teknologiskt Institut.
Rapport 8495204-AT1-a från LGA, Tyskland.
Rapport 392-2015-00257401-03 från Eurofins, Danmark.
Rapport 201700371 och 201700088 från Sintef, Norge.
Rapport VTT-S-00142-15 från VTT, Finland.
Rapport 2P05293 och 2P05293-01A från RISE Research Institutes of Sweden.

Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med SS-EN200.

Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandaren hänförs till grupp 1.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-09-19.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green