

# Damixa Clover, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

## FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Organisationsnummer: 56416218

Tel: +45 8833 00 34

E-post: [danmark@fmm-mora.com](mailto:danmark@fmm-mora.com) Hemsida: [www.damixa.com](http://www.damixa.com)

### Produktbeskrivning

Damixa Clover ettgreppsblandare för tvättställ. Blandaren har omställbar flödesbegränsning, temperaturspär och keramisk tätning med kallstart. Blandare levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G 3/8".

### Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

### Handelsnamn

Ettgrepps tvättställsblandare,  
Damixa Clover Green, Damixa nr. 608250000.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

### Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Damixa, version 10.20 20242.00  
Skötselanvisning Damixa, version 12.06 - 12676.00.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 210-17-0103. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC0800-17 | 2021-02-03

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)



2P02872 (7P03350)



Sida 1 (2)

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
FM Mattsson Mora Group Danmark ApS Odense och tillverkningsenhet 912350.

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.  
Märkningen utgörs av text på produkt och förpackning och omfattar:

#### Distributör\*

Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Typgodkännandets nummer  
Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsår och månad\*  
Kontrollorgan

Damixa



RISE Certifiering 1002  
SC0800-17  
*enligt handelsnamn*  
åå.mm  
RISE

\*märkning på blandare

### Bedömningsunderlag

Rapport SBF2015F0178 och SBF2015F0177 från Sintef, Norge.  
Rapport K-192852-10-Ko och W-233281-13-Si från Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Tyskland.  
Rapport KA 0277B/15 och MO 094/16 från TZW, Tyskland.  
Rapport 2P05293 och 2P05293-01C 2P05293 från RISE Research Institutes of Sweden.

### Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.  
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2017-08-23.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-08-22.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.