

## Damixa Silhouet Touchless, ettgrepps köksblandare kombinerad med sensorstyrning

### Innehavare/Utfärdat för

### FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Organisationsnummer: 56416218

Tel: +45 883 300 34

E-post: [danmark@fmm-mora.com](mailto:danmark@fmm-mora.com), Hemsida: [www.damixa.com](http://www.damixa.com)

### Produktbeskrivning

Damixa Silhouet Touchless, ettgrepps köksblandare med möjlighet till flöde med sensorstyrning. Utloppspipens svängbarhet kan ställas in i 120° eller 360° och finns som J-modell eller flexibel. Flöde och temperatur kan styras manuellt med ettgreppsspak eller aktiveras med IR-sensor. När flödet aktiveras med sensorn är temperatur och flödes hastighet förinställt med annat reglage. Blandaren levereras med typgodkänd flexibel kopplingsledning med löpmutter G 3/8".

### Avsedd användning

Köksblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

### Handelsnamn

Damixa Silhouet Touchless köksblandare med hög J-pip, krom, artikelnummer 74062--00.

Damixa Silhouet Touchless köksblandare med flexibel pip, artikelnummer 74162--00.

- Position 6 och 7 i artikelnumret beskriver färg:

00 = krom

21 = mattvit

46 = stål

61 = mattsvart

77 = polerad mässing

79 = borstad mässing

87 = borstad koppar

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Typgodkännande C900163 | 2021-09-16


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

160197

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akkred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

## Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 20241.00 Damixa Silhouet Touchless, daterad 2021-08-20 Rev. 005.  
Skötselanvisning Damixa, version 12.06 - 12676.00.

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-17-0103 daterad 2020-09-10, Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

Distributör\*

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsdatum\*

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Certifierings- och kontrollorgan

Damixa

*enligt handelsnamn*

*datum*

C900163

†

1002

RISE

\*märkning på blandare

## Bedömningsunderlag

Rapport 2P04698 från RISE.

Rapport SBF2015F0178 från Sintef.

Rapport MO 235/15 från TZW.

Rapport K-266711-16-Ko/st från Hy.

## Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med SS-EN 817 och SS-EN 15091.

Granskning och kontroll av blandarens elektroniska komponenter har inte utförts i samband med typgodkännandet.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandaren hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-08-26.

## Giltighet

Giltigt till och med 2025-08-25.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green