

Damixa Space, ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Produktbeskrivning

Damixa Space ettgreppsblandare för kök, med eller utan anslutning för diskmaskin. Utloppspipen är svängbar 120°. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G3/8".

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedda för varmt- och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps köksblandare,
Damixa Space med anslutning 3/8", Damixa nr. 100700000.
Damixa Space med ventil för diskmaskin, anslutning 3/8", Damixa nr. 100710000.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

| | |
|-------------------------------|---|
| Installationer för tappvatten | 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd |
| Tappvatten | 6:623, 1:a meningen |
| Utformning | 6:625, 1:a och 4:e stycket |

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 12150.00, daterad 2021-06.

Installationsanvisning 20199.00, daterad 2021-10.

Skötselansvisning 12676.00, daterad 2021-09.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-17-0103, daterad 2020-09-10, Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Denmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

Typgodkännande SC0706-17 | 2022-08-31

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1125266

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Distributör* | Damixa |
| Produktens typbeteckning | <i>enligt handelsnamn</i> |
| Löpande tillverkningsår och vecka* | <i>år.vecka</i> |
| Typgodkännandets nummer | SC0706-17 |
| Boverkets inregistrerade varumärke | T |
| RISE ackrediteringsnummer | 1002 |
| Certifierings- och kontrollorgan | RISE |

*märkning på blandare.

Bedömningsunderlag

Rapport DL-61173 från D-Lab.
Rapport 392-2020-00573201_XB_EN från Eurofins.
Rapport 178092-B rev1, 7P04475E från RISE.
Rapport 7381279-01 från LGA.
Rapport 6P09796-01 från SP.
Rapport VTT-S-00142-15 från VTT.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80 µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-01-09 med giltighetstid t.o.m. 2022-06-18.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-08-30.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric