

Damixa Clover, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Produktbeskrivning

Damixa Clover ettgreppsblandare för tvättställ med eller utan anslutningssockel och pop up bottenventil. Blandarna har omställbar flödesbegränsning, temperaturspär och keramisk tätning med kallstart. Blandare levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G 3/8".

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedda för varmt- och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps tvättställsblandare,
Damixa Clover Green med kallstartsfunktion och pop up bottenventil, Damixa nr. 608210000.
Damixa Clover Green med kallstartsfunktion, Damixa nr. 600210000.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 20159.00, Kallstartsfunktion, daterad 2017-07.

Installationsanvisning 20242.00, daterad 2020-09.

Skötselanvisning 12676.00, daterad 2021-09.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-17-0103, daterad 2020-09-10, Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Denmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

Typgodkännande SC0711-17 | 2022-08-31

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1125266

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*	Damixa
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsår och vecka*	<i>år.vecka</i>
Typgodkännandets nummer	SC0711-17
Boverkets inregistrerade varumärke	T
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifierings- och kontrollorgan	RISE

*märkning på blandare.

Bedömningsunderlag

Rapporter DL-61173 och DL-43580 från D-Lab.
Rapporter W-237426kk-13-SI och 032100466-0001 från Hy.
Rapporter 2017:00023, SBF2015F0178 och SBF2015F0177B från SINTEF.
Rapporter K-192852-10-Ko och W-233281-13-Si från Hy.
Rapport 57214216-1 från LGA.
Rapporter 2P05293-01C_Rev1, 178092-B rev1 och 2P05293 från RISE.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80 µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-01-14 med giltighetstid t.o.m. 2022-06-20.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-08-30.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric