

Damixa Merkur Piccolo, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Produktbeskrivning

Damixa Merkur Piccolo ettgreppsblandare för tvättställ med eller utan anslutningssockel och pop up bottenventil. Blandare levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G 3/8".

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps tvättställsblandare,
Damixa Merkur Piccolo med pop up bottenventil, Damixa nr. 147470071.
Damixa Merkur Piccolo, Damixa nr. 147670071.
Damixa Merkur Piccolo small, Damixa nr. 147270000.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 20240.00, daterad 2020-09.
Skötselanvisning 12676.00, daterad 2021-09.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-17-0103, daterad 2020-09-10, Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Denmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsår och vecka*

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Certifierings- och kontrollorgan

Damixa

enligt handelsnamn

år.vecka

SC0722-17

†

1002

RISE

*märkning på blandare.

Bedömningsunderlag

Rapporter DL-61173 och DL-43580 från D-Lab.

Rapporter 160200935/A12509-TR-B-rev0 och 032100466-0001 från Kiwa.

Rapport SBF2015F0178 och 3D058067 från SINTEF.

Rapport 392-2016-00078901-03 från Eurofins.

Rapport W-237426kk-13-SI från Hy.

Rapport 57214216-1 från LGA.

Rapport 178092-B rev1, 2P05293-01B_Rev1, 2P05293-01ARev1, 2P05293 och 2P05293-01A från RISE.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandare 147270000 hänförs till grupp 2 de övriga till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-01-07 med giltighetstid t.o.m. 2022-06-25.

Typgodkännande SC0722-17 | 2022-08-31

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Giltighet

Giltigt till och med 2027-08-30.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric