

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*	Damixa
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsår och vecka*	<i>år.vecka</i>
Typgodkännandets nummer	SC0740-17
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifierings- och kontrollorgan	RISE

* märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapporter 178092-B rev1 och 7P04475-19B från RISE.
Rapporter 3D101014A, 201700204 och 201700088 från Sintef.
Rapport 392-2016-00195101 från Eurofins.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 200.
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80 µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20 dB(A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 2: max 30 dB(A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 3: oklassad.
Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-09-13, med giltighetstid t.o.m. 2023-03-12.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-02-09.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric