

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Distributör	Damixa
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsår och vecka	<i>år.vecka</i>
Typgodkännandets nummer	SC0749-17
Boverkets inregistrerade varumärke	T
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifierings- och kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 178092-B rev1 från RISE.
Rapport 201700371 från Sintef.
Rapport 392-2015-00323001-03 från Eurofins.

Kommentarer

Utloppspiparna har godkänts i enlighet med valda delar ur SS-EN 817.
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80 µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20 dB(A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30 dB(A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 3.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-09-13, med giltighetstid t.o.m. 2023-03-12.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-02-09.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric