

## Damixa Clover, ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

**FM Mattsson Denmark ApS**

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

### Produktbeskrivning

Damixa Clover Green ettgreppsblandare för kök med omställbar flödesbegränsning, temperaturspär och kallstartsfunktion. Utloppspipen är svängbar 120°. Blandaren levereras med typgodkända flexibla kopplingsledning för anslutning med G 3/8".

### Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

### Handelsnamn

Ettgrepps köksblandare Damixa Clover Green, Damixa nr. 600000000.

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

### Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 20242.00, daterad 2020-09.

Skötselanvisning 12676.00, daterad 2021-09.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-17-0103 daterad 2020-09-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Denmark ApS Odense och tillverkningsenhet 912350.

## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*	Damixa
Produktens typbeteckning	<i>enlig handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsår och månad*	<i>åå.mm</i>
Typgodkännandets nummer	SC0779-17
Boverkets inregistrerade varumärke	<b>†</b>
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

\*märkning på blandare

## Bedömningsunderlag

Rapport VTT-S-00142-15 från VTT.  
Rapporter SBF2015F0177 och SBF2015F0178 från Sintef.  
Rapport 57214216-1 från LGA.  
Rapporter 178092-B rev1, 2P05293 och 2P05293-01B\_Rev1 från RISE.

## Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med SS-EN 817.  
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80 µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.  
Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.  
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.  
Grupp 3: oklassad.  
Blandaren hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-09-06, med giltighetstid t.o.m. 2023-03-05.

## Giltighet

Giltigt till och med 2028-02-09.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.  
Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric