

Damixa Rowan, ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Produktbeskrivning

Damixa Rowan ettgreppsblandare för kök med omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Blandaren levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G3/8".

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps köksblandare Damixa Rowan, Damixa nr. 670000000.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 20134.00, daterad 2021-10.

Skötselanvisning 12676.00, daterad 2021-09.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-17-0103 daterad 2020-09-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.


Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Denmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*	Damixa
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsår och månad*	<i>åå.mm</i>
Typgodkännandets nummer	SC0780-17
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifiering- och Kontrollorgan	RISE

*märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapporter 178092-B rev1 och 2P05293 från RISE.
Rapport SBF2015F0451A från Sintef.
Rapport 392-2015-00257201-03 från Eurofins.
Rapport VTT-S-00142-15 från VTT.
Rapport 57214216-1 från LGA.

Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med SS-EN 817.
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80 µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 3: oklassad.
Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-09-06, med giltighetstid t.o.m. 2023-03-05.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-02-09.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric