

## Damixa Osier och Mora Pullout, ettgrepps köksblandare

### Innehavare/Utfärdat för

### FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

### Produktbeskrivning

Damixa Osier och Mora Pullout ettgreppsblandare för kök, Damixa Osier finns i utförande med eller utan anslutning för diskmaskin. Blandarna har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär, utloppspipen är svängbar 120° samt utrustad med utdragbar spolslang.

Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G3/8"

### Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt- och kallt tappvatten.

### Handelsnamn

Damixa Osier med C-pip och utdragbar spolslang, Damixa nr. 181200000.

Damixa Osier med C-pip, utdragbar spolslang och diskmaskinsanslutning, Damixa nr. 181400000.

Damixa Osier med L-pip och utdragbar spolslang, Damixa nr. 181210000.

Mora Pullout med C-pip, MA nr. 702695.

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Återströmning

6:624

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

### Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 20123.00, daterad 2020-03.

Installationsanvisning 20152.00, daterad 2020-08.

Installationsanvisning 20167.00 Mora Pull Out Spray, daterad 2016-11 rev.007.

Skötselansvisning 12676.00, daterad 2021-09.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Typgodkännande SC0731-17 | 2024-08-27


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

1259171

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
FM Mattsson Denmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*	Damixa
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum*	år.vecka
Typgodkännandets nummer	SC0731-17
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

\*märkning på blandare

## Bedömningsunderlag

Rapporter K-306338-18-Ko, W-307668e-19-SI/Krü, K-339149-21-Kr/st och W-339265e-21-SI/Krü från Hy.  
Rapport 414009 från DTI.  
Rapport 392-2016-00008601-03 från Eurofins.  
Rapporter SBF2016F0148, SBF2015F0178, SBF2015F0451A och 202300183 från Sintef.  
Rapport VTT-S-00142-15 från VTT.  
Rapport 57214216-1 från LGA.  
Rapporter 178092-B rev1, 178092-A, 2P05293 och 1206213-A\_rev1 från RISE.

## Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.  
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat <80 µg.  
Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.  
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.  
Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2023-02-10.

## Giltighet

Giltigt till och med 2028-02-09.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric