



## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

FM Mattsson Denmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Distributör*                       | Damixa             |
| Produktens typbeteckning           | enligt handelsnamn |
| Löpande tillverkningsdatum*        | år.vecka           |
| Typgodkännandets nummer            | SC0762-17          |
| Boverkets inregistrerade varumärke | †                  |
| RISE ackrediteringsnummer          | 1002               |
| Kontrollorgan                      | RISE               |

\*märkning på blandare

## Bedömningsunderlag

Rapporter 178092-B rev1, 7P04475E och 1206213-A\_rev1 från RISE.

Rapporter DL-61173 och DL-43580 från D-Lab.

Rapport 392-2015-00322701 rev.2 från Eurofins.

Rapport SBF2015F0452 och 202300183 från Sintef.

Rapport 57214216-1 från LGA.

## Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-09-26.

## Giltighet

Giltigt till och med 2027-09-25.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric