

# Damixa Tradition, tvågrepps tvättställs- och köksblandare

## Innehavare/Utfärdat för

### FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

## Produktbeskrivning

Damixa Tradition tvågreppsblandare för kök och tvättställ med bottenventil. Utloppspipen är svängbar 360°. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med Ø 10 mm rörände.

## Avsedd användning

Tvågreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

## Handelsnamn

Damixa Tradition tvågrepps köksblandare med anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 370050000  
Damixa Tradition tvågrepps tvättställsblandare med anslutning Ø 10 mm och lyftstång/bottenventil, Damixa nr. 370200000

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

## Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 20025.00, daterad 2022-09  
Skötselansvisning 12676.00, daterad 2021-09

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.


Typgodkännande SC0720-17 | 2025-02-01  
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1282633

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akkred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

## Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
FM Mattsson Denmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*	Damixa
Produktens typbeteckning	Enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum*	åå-mm
Typgodkännandets nummer	SC0720-17
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

\*märkning på blandare.

## Bedömningsunderlag

Rapport 178092-B rev1, 7P04475E, 1293419-A och 1293419-B från RISE.  
Rapport DL-61173 och DL-43580 från D-Lab.  
Rapport 317305B från DTI.  
Rapport 392-2016-00195001 från Eurofins.  
Rapport 201700088 och 202201249 från Sintef.

## Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 200.  
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.  
Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa Grupp 3: oklassad

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-10-06.

## Giltighet

Giltigt till och med 2027-10-05.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.  
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric

Typgodkännande SC0720-17 | 2025-02-01

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering