

Damixa Tradition, väggmonterad tvågreppsköksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Produktbeskrivning

Damixa Tradition väggmonterad tvågrepps köksblandare med c/c 150 mm och 1/2" utvändigt utlopp. Excenterkopplingar och rosetter medföljer i förpackning

Avsedd användning

Tvågreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Damixa Tradition, väggmonterad tvågrepps köksblandare, Damixa nr. 370460000

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten
Tappvatten
Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
6:623, 1:a meningen
6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 20032.00, daterad 2022-09
Skötselanvisning 12676.00, daterad 2021-09

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
FM Mattsson Denmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

Typgodkännande SC0741-17 | 2025-02-01


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1282633

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*	Damixa
Produktens typbeteckning	Enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum*	åå-mm
Typgodkännandets nummer	SC0741-17
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

*märkning på blandare.

Bedömningsunderlag

Rapport 178092-B rev1, 7P04475-20, 1293419-A och 1293419-B från RISE.
Rapport DL-61173 och DL-43580 från D-Lab.
Rapport 201700088, 3B038317 och 202201249 från Sintef.
Rapport 392-2015-00323801 från Eurofins.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 200.
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80 µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.
Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa
Grupp 3: oklassad

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-10-06.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-10-05.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric