

Damixa Osier och Mora Pullout, ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

Østbirkvej 2, 5240 Odense NØ, Danmark.

Organisationsnummer: 56416218.

Tel: +45 63102210, fax: +45 63102209.

E-post: danmark@fmm-mora.com hemsida: www.damixa.com

Produktbeskrivning

Damixa Space och Mora Pullout ettgreppsblandare för kök, Damixa Space finns i utförande med eller utan anslutning för diskmaskin. Blandarna har omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr, utloppspipen är svängbar 120° samt utrustad med utdragbar spolslang.

Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G3/8" eller Ø 10 mm rörände.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps köksblandare,

Damixa Osier med C-pip och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 181200000.

Damixa Osier med C-pip och anslutning G 3/8", Damixa nr. 181200038.

Damixa Osier med C-pip, stålfinish och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 181206600.

Damixa Osier med C-pip, stålfinish och anslutning G 3/8", Damixa nr. 181206638.

Damixa Osier med L-pip och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 181210000.

Damixa Osier med L-pip och anslutning G 3/8", Damixa nr. 181210038.

Damixa Osier med L-pip, stålfinish och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 181216600.

Damixa Osier med L-pip, stålfinish och anslutning G 3/8", Damixa nr. 181216638.

Damixa Osier med C-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 181400000.

Damixa Osier med C-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 181400038.

Damixa Osier med L-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 181410000.

Damixa Osier med L-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 181410038.

Mora Pullout med C-pip, MA nr. 702695.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Återströmning

6:624

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Typgodkännande SC0731-17 | 2017-07-24

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se



Intern Nr.: 7P03119



Sida 1 (3)

Godkännande fortsättning

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Damixa Osier, version 02.16 - 20123.00.
Installationsanvisning Damixa Osier med diskmaskinsanslutning 11.16 - 20152.00.
Skötselanvisning Damixa, version 12.06 - 12676.00.
Installationsanvisning Mora Pull Out Spray, Rev.007-16.11 Ma nr. 20167.00.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-17-0103. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group Danmark ApS Odense.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*	Damixa
Boverkets inregistrerade varumärke	
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	RISE Certifiering 1002
Typgodkännandets nummer	SC0731-17
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsår och månad*	åå.mm
Kontrollorgan	RISE

*märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapport 414009 från DTI, Dansk Teknologiskt Institut.
Rapport K-192852-10-Ko och W-233281-13-Si från Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Tyskland.
Rapport 392-2016-00008601-03 från Eurofins, Danmark.
Rapport SBF2016F0148, SBF2015F0178 och SBF2015F0451A från Sintef, Norge.
Rapport VTT-S-00142-15 från VTT, Finland.
Rapport 57214216-1 från LGA, Tyskland.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-07-23.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman