

Damixa Utloppspipar

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

Østbirkvej 2, 5240 Odense NØ, Danmark.

Organisationsnummer: 56416218.

Tel: +45 63102210, fax: +45 63102209.

E-post: danmark@fmm-mora.com hemsida: www.damixa.com

Produktbeskrivning

Svängbara utloppspipar för Damixablandare.

Avsedd användning

Utloppspipar avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Damixa Utloppspip med längd 200 mm, Damixa nr. 480750000.

Damixa Utloppspip med längd 150 mm, Damixa nr. 480760000.

Damixa Utloppspip med längd 300 mm, Damixa nr. 480890000.

Damixa Utloppspip med längd 250 mm, Damixa nr. 480930000.

Damixa Utloppspip med längd 400 mm, Damixa nr. 480940000.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

*Produkterna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Skötselanvisning Damixa, version 12.06 - 12676.00.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-17-0103. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC0749-17 | 2017-08-21

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se



Internt Nr.: 7P03168



Sida 1 (2)

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group Danmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*

Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsår och månad*
Kontrollorgan

Damixa



RISE Certifiering 1002
SC0749-17
enligt handelsnamn
åå.mm
RISE

*märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapport 392-2015-00323001-03 från Eurofins, Danmark.

Kommentarer

Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80µg.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-08-20.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman