

Damixa Bell, ettgrepps köks- och tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

Østbirkvej 2, 5240 Odense NØ, Danmark.

Organisationsnummer: 56416218.

Tel: +45 63102210, fax: +45 63102209.

E-post: danmark@fmm-mora.com hemsida: www.damixa.com

Produktbeskrivning

Damixa Bell ettgreppsblandare för kök och tvättställ. Köksblandare finns i utförande med eller utan anslutning för diskmaskin. Tvättställsblandare finns i utförande med eller utan lyftstång/bottenventil. Blandarna har omställbar flödesbegränsning, temperaturspär och utloppspipen är svängbar 120°. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G 3/8" eller Ø 10 mm rörände.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps köksblandare,

Damixa Bell med diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 900010000.

Damixa Bell med diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 900010038.

Damixa Bell med anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 900470000.

Damixa Bell med anslutning G 3/8", Damixa nr. 900470038.

Damixa Bell med C-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 900710000.

Damixa Bell med C-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 900710038.

Damixa Bell med C-pip och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 900770000.

Damixa Bell med C-pip och anslutning G 3/8", Damixa nr. 900770038.

Damixa Bell svart med C-pip och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 900776000.

Damixa Bell svart med C-pip och anslutning G 3/8", Damixa nr. 900776038.

Damixa Bell Pro med flexibel utloppspip och anslutning G 3/8", Damixa nr. 901280000.

Damixa Bell Pro med flexibel utloppspip, diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 901580000.

Ettgrepps tvättställsblandare,

Damixa Bell med C-pip och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 908170000.

Damixa Bell med C-pip och anslutning G 3/8" Damixa nr. 908170038.

Damixa Bell med C-pip, lyftstång/bottenventil och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 908270000.

Damixa Bell med C-pip, lyftstång/bottenventil och anslutning G 3/8", Damixa nr. 908270038.

Damixa Bell med lyftstång/bottenventil och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 908470000.

Damixa Bell med lyftstång/bottenventil och anslutning G 3/8", Damixa nr. 908470038.

Damixa Bell med anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 908570000.

Damixa Bell med anslutning G 3/8", Damixa nr. 908570038.

Typgodkännande SC0784-17 | 2019-05-17

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering


Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se



7P03304



Sida 1 (3)

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Tappvatten
Utformning

6:623, 1:a meningen
6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Damixa, version 10.16 – 20174.
Skötselanvisning Damixa, version 12.06 - 12676.00.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-17-0103. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group Danmark ApS Odense.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsår och månad*
Kontrollorgan

Damixa
✚
RISE Certifiering 1002
SC0784-17
enligt handelsnamn
åå.mm
RISE

*märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapport 9P03102 från RISE Research Institutes of Sweden AB.
Rapport 392-2016-00275001-03 rev 1 och 392-2016-00275201-03 rev 1 från Eurofins, Danmark.
Rapport 57214216-01 från LGA TÜV Rheinland, Tyskland.
Rapport 201700642 från Sintef, Norge.
Rapport VTT-S-00142-15 från VTT, Finland.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-01-07.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green

Marcus Tillman