

Damixa Silhouet, ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

Østbirkvej 2, 5240 Odense NØ, Danmark.

Organisationsnummer: 56416218.

Tel: +45 63102210, fax: +45 63102209.

E-post: danmark@fmm-mora.com hemsida: www.damixa.com

Produktbeskrivning

Damixa Silhouet ettgreppsblandare för kök, med eller utan anslutning för diskmaskin.

Utloppspipen är svängbar 120°.

Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G3/8.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps köksblandare,

Damixa Silhouet chrome med diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 740810000.

Damixa Silhouet mattsvart med diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 740816100.

Damixa Silhouet stålfinish med diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 740816600.

Damixa Silhouet mässingsfinish med diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 740817700.

Damixa Silhouet Steel (PVD) med diskmaskinsanslutning och anslutning G3/8", Damixa nr. 740814600.

Damixa Silhouet chrome med anslutning G 3/8", Damixa nr. 740860000.

Damixa Silhouet mattsvart med anslutning G 3/8", Damixa nr. 740866100.

Damixa Silhouet stålfinish med anslutning G 3/8", Damixa nr. 740866600.

Damixa Silhouet mässingsfinish med anslutning G 3/8", Damixa nr. 740867700.

Damixa Silhouet Steel (PVD) med anslutning G3/8", Damixa nr. 740864600.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Damixa Silhouet, version 10.17 - 20182.00.

Skötselanvisning Damixa, version 12.06 - 12676.00.

Typgodkännande SC0242-18| 2018-11-06

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-03-16230



8P08080



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-17-0103. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
FM Mattsson Mora Group Danmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsår och månad*
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och kontrollorgan

Damixa
enligt handelsnamn
åå.mm
SC0242-18
†
1002
RISE

*märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapport 7P04475-18A och 7P04475E från RISE Research Institutes of Sweden AB.
Rapport SBF2015F0290 från SINTEF, Norge.
Rapport 57214216-1 och 7310406-01 från LGA, Tyskland.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.
Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.
Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-03-25.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman

Typgodkännande SC0242-18| 2018-11-06

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering