

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*	Damixa
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsår och vecka*	<i>år.vecka</i>
Typgodkännandets nummer	SC0741-17
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifierings- och kontrollorgan	RISE

*märkning på blandare.

Bedömningsunderlag

Rapporter 178092-B rev1 och 7P04475-20 från RISE.
Rapporter DL-61173 och DL-43580 från D-Lab.
Rapporter 201700088 och 3B038317 från Sintef.
Rapport 392-2015-00323801 från Eurofins.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 200.
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80 µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.
Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-06-27 med giltighetstid t.o.m. 2022-06-26.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-10-05.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric