



## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*	Damixa
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsår och månad*	åå.mm
Typgodkännandets nummer	SC0767-17
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

\*märkning på blandare

## Bedömningsunderlag

Rapporter 178092-B rev1 och 7P04475-18B från RISE.  
Rapport 475720D från DTI.  
Rapport 57214216-01 från LGA.  
Rapport 392-2017-00163301\_XB\_EN från Eurofins.

## Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.  
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80 µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandaren hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-09-06, med giltighetstid t.o.m. 2023-03-05.

## Giltighet

Giltigt till och med 2028-02-09.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric