

Damixa Rowan Piccolo ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Produktbeskrivning

Damixa Rowan Piccolo ettgreppsblandare för tvättställ. Rowan Piccolo finns i utförande med eller utan lyftstång/bottenventil. Blandarna har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär och utloppspipen är svängbar 120°. Blandare levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G3/8".

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt- och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps tvättställsblandare Damixa Rowan Piccolo med pop up bottenventil och anslutning G3/8", Damixa nr. 677210000.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 20134.00, daterad 2021-10.

Skötselanvisning 12676.00, daterad 2021-09.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-17-0103 daterad 2020-09-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Denmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

Typgodkännande SC0798-17 | 2023-02-10

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1125266

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*	Damixa
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsår och månad*	åå.mm
Typgodkännandets nummer	SC0798-17
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifierings- och Kontrollorgan	RISE

*märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapporter 178092-B rev1 och 178092-A från RISE.
Rapport 032100466-0001 från Kiwa.
Rapport 392-2020-00361801_XB_EN från Eurofins.
Rapport W-237426kk-13-SI från Hy.
Rapport 585326 från DTI.
Rapport SBF2015F0451 från Sintef.
Rapport 7310406-01 från LGA.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat <80 µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.
Grupp 1: max 20 dB(A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 2: max 30 dB(A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 3: oklassad.
Produkterna hänförs till grupp 2.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-09-06, med giltighetstid t.o.m. 2023-03-05.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-02-09.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric

Typgodkännande SC0798-17 | 2023-02-10

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering