

## Damixa Tradition, tappventil för tvättställ

Innehavare/Utfärdat för

**FM Mattsson Denmark ApS**

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

### Produktbeskrivning

Damixa Tradition tappventil för tvättställ med G 1/2" utvändig gänga för anslutning.

### Avsedd användning

Tappventil avsedd för varmt eller kallt tappvatten.

### Handelsnamn

Damixa Tradition, tappventil för tvättställ, Damixa nr. 370140000.

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

### Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 12598.00, daterad 2022-09.

Skötselanvisning 12676.00, daterad 2021-09.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-17-0103, daterad 2020-09-10, Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

### Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

FM Mattsson Denmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör	Damixa
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsår och vecka*	<i>år.vecka</i>
Typgodkännandets nummer	SC0742-17
Boverkets inregistrerade varumärke	<b>T</b>
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifierings- och kontrollorgan	RISE

\* märkning på produkt

## Bedömningsunderlag

Rapporter 178092-B rev1 och 7P04475-19B från RISE.  
Rapporter 201700088, 3D101014A och 201700204 från Sintef.  
Rapport 6P09796-03 från SP.

## Kommentarer

Tappventilen har godkänts i enlighet med SS-EN 200.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20 dB(A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30 dB(A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Tappventilen hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-09-13, med giltighetstid t.o.m. 2023-03-12.

## Giltighet

Giltigt till och med 2028-02-09.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric