

Damixa Concealed, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Produktbeskrivning

Damixa Concealed inbyggnadsblandare för tvättställ. Inbyggnadsblandaren består av blandare och frontkit. Blandaren har kallstart, omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Vid montering i vägg ska tvättställsblandaren monteras i Damixa inbyggnadsbox med typgodkännande SC0527-18.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt- och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Damixa Concealed ettgrepps inbyggnadsblandare, artikelnummer 47047--00 och 275250.

Damixa Concealed ettgrepps inbyggnadsblandare, artikelnummer 47048--00.

Damixa Concealed ettgrepps inbyggnadsblandare, artikelnummer 47049--00 och 275230.

Damixa Concealed frontkit för ettgrepps inbyggnadsblandare, artikelnummer 14616--00, 14625--00, 14626--00, 74616--00, 74625--00 och 74626--00.

Position 6 och 7 (--) i artikelnumret beskriver färg:

00 = krom, 21 = mattvit, 46 = stål, 55 = borstad grafikgrå, 61 = mattsvart, 77 = polerad mässing, 79 = borstad mässing, 87 = borstad koppar

Mora INXX frontkit för ettgrepps inbyggnadsblandare, artikelnummer 275210.xx, 275215.xx.

Position 7 och 8 (xx) i artikelnumret beskriver färg:

00 = krom, 12 = mattsvart, 60 = polerad mässing PVD, 62 = borstad mässing PVD

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

Tappvatten

Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

6:623, 1:a meningen

6:625, 1:a och 4:e stycket

Typgodkännande C900755 | 2023-12-20


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1230378

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 2029500, daterad 2022-10-19 Rev.000.
Installationsanvisning 2029600, daterad 2022-10-11 Rev.001.
Installationsanvisning 2030000, daterad 2022-10-11 Rev.001.
Installationsanvisning 2030500, daterad 2022-10-11 Rev.001.
Skötselansvisning 12676.00, daterad 2021-09.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-17-0103, daterad 2020-09-10, Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
FM Mattsson Mora Group AB samt tillverkningsenhet 912350.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare*	Damixa
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	PO-nr
Typgodkännandets nummer	C900755
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifierings- och kontrollorgan	RISE

*märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapporter 1134173-C, 1134173-D, 185712-B och 8P04255A från RISE.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-11-21.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-11-20

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin Tillander'.

Martin Tillander