

Damixa Space, ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Produktbeskrivning

Damixa Space ettgreppsblandare för kök, med eller utan anslutning för diskmaskin. Blandarna har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär, utloppspipen är svängbar 120°. Rehab modellerna är utrustade med förlängt handtag för enklare användning. Modell 100030000 är avsedd för installation med vattenvärmare för varmvatten. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G3/8”.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedda för varmt- och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps köksblandare,
Damixa Space med anslutning 3/8”, Damixa nr. 100000000.
Damixa Space med ventil för diskmaskin, anslutning 3/8”, Damixa nr. 100010000.
Damixa Space med anslutning 3/8”, Damixa nr. 100030000.
Damixa Space Rehab med anslutning 3/8”, Damixa nr. 100100000.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten
Tappvatten
Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
6:623, 1:a meningen
6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 12150.00, daterad 2021-06.
Installationsanvisning 20026.00, daterad 2022-07.
Skötselansvisning 12676.00, daterad 2021-09.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande SC0705-17 | 2024-08-27
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1259171

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.




Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
FM Mattsson Denmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

| | |
|------------------------------------|---|
| Distributör* | Damixa |
| Produktens typbeteckning | enligt handelsnamn |
| Löpande tillverkningsdatum | år.vecka |
| Typgodkännandets nummer | SC0705-17 |
| Boverkets inregistrerade varumärke |  |
| RISE ackrediteringsnummer | 1002 |
| Kontrollorgan | RISE |

*märkning på blandare.

Bedömningsunderlag

Rapport DL-61173 från D-Lab
Rapporter 178092-B rev1, 7P04475E och 1206213-A_rev1 från RISE
Rapport 202300183 from Sintef
Rapport 5351382-01 från LGA
Rapport 392-2015-00256801-3 från Eurofins

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80 µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-08-31.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-08-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric