

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*	Damixa
Produktens typbeteckning	Enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum*	åå-mm
Typgodkännandets nummer	SC0740-17
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

*märkning på blandare.

Bedömningsunderlag

Rapporter 178092-B rev1, 7P04475-19B, 1293419-A och 1293419-B från RISE.
Rapporter 3D101014A, 201700204, 201700088 och 202201249 från Sintef.
Rapport 392-2016-00195101 från Eurofins

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 200.

Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80 µg.
Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20 dB(A) Lap vid 0,3MPa
Grupp 2: max 30 dB(A) Lap vid 0,3MPa
Grupp 3: oklassad

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2023-02-10.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-02-09.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric