

Damixa Tradition, tappventil för tvättställ

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Produktbeskrivning

Damixa Tradition tappventil för tvättställ med G 1/2" utvändig gänga för anslutning.

Avsedd användning

Tappventil avsedd för varmt eller kallt tappvatten.

Handelsnamn

Damixa Tradition, tappventil för tvättställ, Damixa nr. 370140000

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten
Tappvatten
Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
6:623, 1:a meningen
6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 12598.00, daterad 2022-09
Skötselanvisning 12676.00, daterad 2021-09

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

FM Mattsson Denmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*	Damixa
Produktens typbeteckning	Enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum*	åå-mm
Typgodkännandets nummer	SC0742-17
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

*märkning på blandare.

Bedömningsunderlag

Rapport 178092-B rev1, 7P04475-19B, 1293419-A och 1293419-B från RISE.
Rapport 201700088, 3D101014A, 201700204 och 202201249 från Sintef.
Rapport 6P09796-03 från SP.

Kommentarer

Tappventilen har godkänts i enlighet med SS-EN 200.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20 dB(A) Lap vid 0,3MPa

Grupp 2: max 30 dB(A) Lap vid 0,3MPa

Grupp 3: oklassad

Tappventilen hänförs till grupp 1

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2023-02-10

Giltighet

Giltigt till och med 2028-02-09.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric