



## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*	Damixa
Produktens typbeteckning	Enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum*	åå-mm
Typgodkännandets nummer	SC0796-17
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

\*märkning på blandare.

## Bedömningsunderlag

Rapport 178092-B rev1, 178092-A, 1293419-A och 1293419-B från RISE.  
Rapport 3D101014B, 2017:00088 och 202201249 från Sintef.  
Rapport 392-2015-00323401-03 från Eurofins.

## Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 200.

Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80 µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822. Blandaren hänförs till grupp 1.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa  
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa  
Grupp 3: oklassad

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2023-02-10.

## Giltighet

Giltigt till och med 2028-02-09.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric