

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
FM Mattsson Denmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*	Damixa
Produktens typbeteckning	Enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum*	åå-mm
Typgodkännandets nummer	SC0797-17
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

*märkning på blandare.

Bedömningsunderlag

Rapport 178092-B rev1, 178092-A, 1293419-A och 1293419-B från RISE.
Rapport 032100466-0001 från Kiwa.
Rapport W-237426kk-13-SI från Hy.
Rapport 3D101014B, 2017:00088 och 202201249 från Sintef.
Rapport 392-2020-00573201_XB_EN och 392-2015-00324301-03 från Eurofins.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 200.
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat <80 µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822. Blandarna hänförs till grupp 1.
Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa
Grupp 3: oklassad

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2023-02-10.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-02-09.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric

Typgodkännande SC0797-17 | 2025-02-01

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering