

Elektrisk nödmodul med batterier till skjutsdörrsöppnare EM SL

Innehavare/Utfärdat för

Entrematic Group AB

Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Sverige.

Organisationsnummer: 556190308801

Tel: +46 (0)10 47 48 300

E-post: info.em@entrematic.com , Hemsida: www.entrematic.com

Produktbeskrivning

Nödöppningsanordning till skjutsdörrsöppnare EM SL.

Avsedd användning

Nödöppningsanordning för automatisk skjutsdörr i utrymningsväg. Elektrisk nödmodul med batterier, används där krav föreligger att dörren vid strömavbrott stängs eller öppnas med laddbart batteri och stannar kvar i läget vid strömavbrott.

Handelsnamn

Elektrisk nödmodul med batterier

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 4 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Dörrar

5:335

Tillhörande handlingar

Skjutsdörrsöppnare EM SL, Användarhandbok. Originalinstruktioner.

Utgåva 2021-02-23 ref.nr. 1005274-EMsv-10.0.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-97-0863. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Factory No. 6.

Typgodkännande 0147/05 | 2021-03-02

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

113144

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad enhet och omfattar:

Innehavare	Entrematic Group AB, Landskrona
Fabriksbeteckning	Factory No. 6
Produktens typbeteckning	Elektrisk nödmodul med batterier
Löpande tillverkningsnummer och vecka/år	nr/vecka/år
Typgodkännandets nummer	0147/05
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter MKhP006576, F000262 A, P101414, P005875 och F100650 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Enligt BBR 5:12 ska brandskyddsdokumentation finnas med skriftliga instruktionerna för hur provning, skötsel och underhåll ska utföras av brukare/förvaltare.

Se typgodkännandebevis 0137/05 för skjutdörrsöppnare EM SL för mer information.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-11-24.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-03-01.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Annika Hermodsson