

Brandtätningssystem FS-Flex A

Innehavare/Utfärdat för

FireSeal AB

Box 7091, 164 07 Kista , Sverige

Produktbeskrivning

FS-Flex A, brandtätningssystem för genomföringar med kablar och stålrör. Brandtätningssystemet består av silikonskum D-03 tillsammans med mineralull Blanket och/eller D-24FB Board. Max. storlek 600×600 mm. Brandmotstånd klass EI 45-EI 120.

Avsedd användning

Brandtätningssystem för tätning av genomföringar med kablar och stålrör i brandcellsskiljande massiva byggnadsdelar av betong, lättbetong, tegel eller motsvarande samt i lättväggar (gipsväggar) inomhus.

Handelsnamn

Flex A

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd klass EI 45-EI 60* 5:231

Brandmotstånd klass EI 60-EI 120 C/U** 5:231

* Gäller genomföringar med kablar. Utförandet i de olika brandtekniska klasserna framgår av tillhörande handlingar.

** Gäller genomföringar med stålrör. Utförandet i de olika brandtekniska klasserna framgår av tillhörande handlingar.

Tillhörande handlingar

FS-Flex A, Information och installationsanvisning FS-TP1909-06 Rev. 1, daterad 2023-03-21.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-19-0010 daterad 2019-01-22, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionsställe:

Berman & Beving Logistic AB, Vistaforsvägen 4, 523 85 Ulricehamn, Sverige

Typgodkännande SC0056-16 | 2023-03-28


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

185189

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare	FireSeal AB, Kista
Produktens typbeteckning	FS-Flex A
Löpande tillverkningsnummer	nr
Typgodkännandets nummer	SC0056-16
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Färdiga genomföringar ska märkas med etikett innehållande uppgift om:

Innehavare	FireSeal AB
Produktens typbeteckning	FS-Flex A
Brandteknisk klass	t.ex. EI 120
Typgodkännandets nummer	SC0056-16

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 103085.04A från SINTEF och rapport 6P09212 från SP.

Kommentarer

I systemet ingående mineralullsisolering förutsätts uppfylla kraven för klass A1 eller A2-s1,d0 samt vara tillverkningskontrollerad.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-03-27.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric