

FURO 113, Golvbrunn

Innehavare/Utfärdat för

AB Furhoffs Rostfria

Haganders väg 2, 541 22 Skövde, Sverige

Produktbeskrivning

FURO 113, golvbrunnar med botten eller sidoutlopp tillverkade i rostfritt stål EN 1.4301 alternativt syrafast rostfritt stål EN 1.4404. Brunnarna finns med botten eller sidoutlopp i DN 75 mm eller DN 110 mm samt för användning mot flera olika tätskikt. Tätningsringarna i brunnen uppfyller kraven enligt SS-EN 681-1, typ WC.

Gallret har belastningsklass L15, för ytor med lätt körbar trafik. Hålstorleken i gallret är lämplig för kommersiella utrymmen. Flöden enligt tabellen nedan.

Modell	Flöde galler
DN 75 Bottenutlopp	4,53 l/s
DN 75 Sidoutlopp	3,99 l/s
DN 110 Bottenutlopp	5,05 l/s
DN 110 Sidoutlopp	4,59 l/s

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten i kommersiella utrymmen, för montering i betongbjälklag för golv av klinkers, plastmatta eller massagolv, samt även för montering i träbjälklag i kombination med plastmatta.

Handelsnamn

FURO 113

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten*	6:641,	1:a och sista meningen i 2:a stycket
Utformning	6:644,	1:a meningen och 2:a stycket

* Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150 % av de betjänade tapställes normflöden.



Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FURO 113, daterad 2018-04-01

Drift och skötsel FURO golvbrunnar och golvrännor ver. 4.141113

Monteringsanvisning för montering i träbjälklag golvtyp: plastmatta, 2016-06-14 utg 1

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-00-0233. Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

AB Furhoffs Rostfria, Skövde.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett och text på varje levererad förpackning och produkt och omfattar:

Märkning på produkten:

FURO

Märkning på emballage:

Innehavare/Tillverkningsställe

AB Furhoffs Rostfria, Skövde

Produktens typbeteckning

FURO 113

Artikelnummer

nummer

Orderradnummer

nummer

Löpande tillverkningsdatum

Härleds från Orderradnummer

Typgodkännandets nummer

SC0409-18

Dimension och position på utlopp

Härleds från Artikelnummer

Boverkets inregistrerade varumärke

†

RISE ackrediteringsnummer

1002

Certifieringsorgan och kontrollorgan

RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter ETz 8P01633, ETz 8P01633-01, PX01112-19-1, 182386-A och 182386-B från RISE.

Certifikat 1257 utfärdat av Kiwa Sverige AB för gummitätningar.

Kommentarer

FURO 113 bedöms uppfylla SS-EN 1253-1. Tätskikt som limmas mot brunnen skall ha verifierad vidhäftning mot rostfritt stål. Massagolvet är testat med golvbrunn ingjuten i ett betongbjälklag. Massan är lagd på golvytan mot brunn och med hålkärl upp på väggarna.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-06-13.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-10-04.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric