

Biltema ettgreppsblandare för bad, 86-567

Innehavare/Utfärdat för

Biltema Nordic Services

Garnisonsgatan 26, 2tr, 25466 Helsingborg. Sverige

Organisationsnummer: 556672-2822

Tel: 077-520 00 00, E-post: kundservice@biltema.com , Hemsida: www.biltema.com

Produktbeskrivning

Ettgrepps badkarsblandare med anslutning c/c 150 mm. Blandaren har typgodkänd backventil och dragomkastare med automatisk återgång för anslutning av dusch.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare för badkar.

Handelsnamn

Biltema ettgrepps badkarsblandare, artikelnummer 86-567.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning badkarsblandare 86-567, daterad 2021-02-01.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-09-0056, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Biltema, Helsingborg och tillverkningsenhet 95776.

Typgodkännande SC0416-09| 2021-05-26

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

19733

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Blandare märks med:

Innehavare
Tillverkningsenhet
Löpande tillverkningsår och vecka

BILTEMA
95776
ÅÅ-VV

Förpackning märks med:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifierings- och kontrollorgan

BILTEMA
86-567
SC0416-09
T
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 3D058002 från SINTEF.
Rapport P901646-16B från SP.
Rapporter P901646-18B och P901646-18C från RISE

Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med EN 817 och NKB 4.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper,

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 3: oklassad

Biltema artikel 86-567 med badkarsutlopp hänförs till grupp 2.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-10-16, med giltighetstid t.o.m. 2020-10-15.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-05-25

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green