

Apex Seal Solution för Grohe inbyggnadsskåp och för Grohe Rapid SL med läckagebox

Innehavare/Utfärdat för

APEX International AB

Skallebackavägen 12 C, 302 41 Halmstad, Sverige

Produktbeskrivning

Apex Seal Solution tätskiktssystem för tätning mellan tätskiktssystem i våtrum och Grohe inbyggnadsskåp samt tätning mellan tätskiktssystem i våtrum och Grohe Rapid SL med läckagebox. Grohe inbyggnadsskåp har en fabrikslimmad manschett och läckageboxen har en manschett som limmas på byggplats.

Grohe inbyggnadsskåp omfattas av typgodkännande C900126 och Grohe Rapid SL med läckagebox omfattas av typgodkännande C900614.

Avsedd användning

System för att säkerställa täthet vid installation av tätskikt och installationsprodukt i våtutrymme. Anslutande tätskiktssystem ska omfattas av CE märkning. Installationsprodukterna ska omfattas av typgodkännande.

Foliebaserade tätskiktssystem

Adda:	Adda system F
Ardex:	Ardex Tricom /A7+A8
Bostik:	Bostik Pro
Bostik:	Bostik Universal
Casco:	Casco Folie
CC Höganäs:	CC Höganäs G12-3b/V12-3b
Centro:	Centro CE TM#F System
Ecodur:	Ecodur foliesystem
FF Kakel:	FF Kakel foliesystem
GK Hero:	GKH F-System
Kerakoll:	KERABLOCK TEX 750
Kiilto:	Kerasafe+
LIP:	LIP Foliesystem 27
Mapei:	Mapeguard WP 90
Midun:	Midun foliesystem
Mira:	Mira Vapourmat
PCI:	PCI VG2014 Foliesystem
Schönox:	Schönox WSF
Sense Pro	Sense Pro system F
Sopro:	Sopro AEB 815
Weber:	Weber TEC Foliesystem
Interni Kakelstudio AB:	ZebraSystem F1

Installationsprodukter

Grohe inbyggnadsskåp, typgodkännande RISE C900126

Grohe Rapid SL med läckagebox, typgodkännande RISE C900614

Typgodkännande C900125 | 2022-03-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

191215

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Handelsnamn

System med Apex Seal Solution

Godkännande

Systemet uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Vattentäta skikt	6:5331
Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar	6:5334, 6:9532
Vattenutsatta invändiga golv och väggar	6:9531

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar för Grohe inbyggnadsbox med de 22 tätskiktssystem som anges under avsedd användning ovan.

Monteringsanvisningar för Grohe Rapid SL med de 22 tätskiktssystem som anges under avsedd användning ovan.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-19-0051, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionsplats:
APEX International AB, Halmstad och tillverkningsenhet 1A.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt, monteringsanvisning och förpackning och omfattar:

Innehavare	APEX International AB
Produktens handelsnamn	Seal Solution
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	C900125
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport P108349, P107429, P107429-3, 2F017725, O100106-116738, O100106-127914, O100106-165363 och P110553 från RISE.

Bedömningsrapport 175683 ver. 5 från RISE.

Rapport 2020:00240 från Sintef, Norge.

Kommentarer

Tester för att verifiera täthet har utförts enligt EAD 030436-00-0503 (Etag 022).

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2021-10-28.

Giltighet

Giltigt till och med 2025-09-15

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända systemet med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin Tillander'.

Martin Tillander