

Henco PEX-rör, rör för tappvatten

Innehavare/Utfärdat för

Henco Industries NV

Toekomstlaan 27, BE-2200 Herentals, Belgien.

Produktbeskrivning

PEX-rör (PE-Xc) för tappvatteninstallationer. Rören finns i följande dimensioner: 15×2.5, 18×2.5, 22×3.0 och 28×4.0 mm.

Rören uppfyller krav för applikationsklass 2 med designtryck 10 bar enligt standard SS-EN ISO 15875-2.

Avsedd användning

PE-Xc rör för distribution av varmt och kallt tappvatten inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentrycket momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Sammanfogning ska utföras med typgodkända kopplingar.

Handelsnamn

Henco PE-Xc rör.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten
Utformning

6:62, 2:a stycket
6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR 074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande.

Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Henco Industries NV, Toekomstlaan 27, BE-2200 Herentals, Belgien.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt samt förpackning och omfattar:

Rör märks med:

Innehavare	Henco
Produktens typbeteckning	Enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	SC1440-13
Boverkets inregistrerade varumärke	

Förpackning märks med:

RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	DTI

Bedömningsunderlag

Rapport: VTT-S-07972-13 från VTT

Rapport: 181138-A från DTI.

Rapport: 5-1002/22 och 5-0403/23 från TZW.

Kommentarer

Vid anslutning av rör mot värmepanna, varmvattenberedare eller liknande där värmeledning via material eller att vattentemperaturen överstiger 70 °C ska "värmelås" av metalliskt rörmaterial anordnas.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-03-19.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-03-08

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric