

Ventilationskanal, golvventilation

Innehavare/Utfärdat för

Alig Ventilation AB

Hammarsmedsgatan 15, 542 35 Mariestad , Sverige

Produktbeskrivning

Alig luftkanaler för golvventilation, rördelar och rör (50,8×1,7 mm) tillverkade av PVC.

Avsedd användning

Frånluftskanal i system för golvventilation där kanaler med brandteknisk klass E för material tillåts.

Handelsnamn

Alig luftkanaler

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2, 3 och 6 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Reaktion vid brandpåverkan klass E enligt SS-EN 13501-1	5:231
Material	6:11
Täthet*	6:255

* Kanalerne uppfyller täthetsklass D enligt AMA VVS & Kyla 22.

Tillhörande handlingar

Alig luftkanaler, produktinfo och montering daterad 2024-03-04.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-02-0150 daterad 2024-04-25, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Alig Ventilation AB, Hammarsmedsgatan 15, Mariestad , Sverige

Typgodkännande 0418/01 | utgåva 4 | 2024-05-08

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1212607

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt respektive förpackning/följesedel och omfattar:

Märkning på rör

Innehavare
Typgodkännandets nummer

Alig Ventilation AB
0418/01

Märkning på förpackning/följesedel**Rör**

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Alig Ventilation AB
Primo Sverige AB
Alig luftkanaler
0418/01
†
1002
RISE

Rördelar

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Alig Ventilation AB
Plastiflex, Vaculine/Canplas, Hayden
Alig luftkanaler
0418/01
†
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter P105749A, P105749-2 och 5P05038-1 från SP samt rapport 8P06601 rev-1 från RISE.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-03-27 med giltighetstid t o m 2024-03-26.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-05-07.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric