

Frese tappventiler med eller utan backventil

Innehavare/Utfärdat för

Frese A/S

Sorøvej, DK-4200 Slagelse, Danmark

Produktbeskrivning

Tappventiler i dimension DN 15 eller DN20, ventilerna finns i utförande med eller utan inbyggd backventil. Backventilerna är typgodkända.

Avsedd användning

Tappventil avsedd för varmt eller kallt tappvatten.

Handelsnamn

Tappventil DN 15, modeller 29-1232, 29-1003 och 29-1001
Tappventil DN 15 med backventil, modeller 29-1000, 29-1236 och 29-1002
Tappventil DN 20, modell 29-1242
Tappventil DN 20 med backventil, modell 29-1246

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten
Tappvatten
Återströmning
Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.
6:623, 1:a meningen.
6:624
6:625, 1:a meningen och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR 074 daterad 2018-10-10 , Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande.

Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Frese Valves Co., Ltd., Luoto Town, Ningbo, Kina.

Typgodkännande 0055/80 | 2024-09-12


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1262852

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Frese A/S
enligt handelsnamn
datum
0055/80

1002
DTI

Bedömningsunderlag

Rapporterna 270-3-0817, 515489-3, 647099, 636513-9, 856423-B rev.1, 201940-C och 204938-C från DTI.

Kommentarer

Tappventilerna har godkänts i enlighet med standard NKB 4, NKB 13, EN 200 och EN 1213.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 3: oklassad.

Tappventilerna 29-1232, 29-1236, 29-1242 och 29-1246 hänförs till grupp 1.

Tappventilerna 29-1000, 29-1001, 29-1002 och 29-1003 hänförs till grupp 2.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-10-15.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-09-11.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric