

Valsir HDPE, spillvattensystem

Innehavare/Utfärdat för

Valsir S.p.A.

Località Merlaro, 250 78 Vestone, Italien.

Produktbeskrivning

Rör och formstycken av polyeten med hög densitet, PE-HD.

Rörklass	S16 Användningsområde B	S12,5 Användningsområde BD
De	e	e
32		3,0
40	-	3,0
50	-	3,0
75	-	3,0
110	-	4,2
125	-	4,8
160	-	6,2
200	6,2	-

Fogmetoder: Spegelsvetsning, elsvetsmuff, skruvkopplingar samt gummirings fog.
(Spegelsvetsning med handspegel godtas endast för rör- och rördelar med dimension 40 - 75 mm). Gummitätningar är av typ WC och uppfyller krav enligt SS-EN 681-1.

Avsedd användning

Rör och formstycken är avsedda att användas för avledning av normalt hushålls-spillvatten och regnvatten. Spillvattentemperaturen får kortvarigt uppgå till max. 95°C. Användningsområde B avser invändig och utvändig förläggning enligt standard EN 1519-1.

Användningsområde BD avser förläggning enligt B samt där systemet gjuts in i byggnad eller grävs ner i mark inom fastighet.

Handelsnamn

Valsir HDPE

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten

6:641, 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket.

Installationer för dagvatten

6:642, 1:a stycket.

Utformning

6:644, 1:a meningen

Typgodkännande 0556/95 | 2024-09-17

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering


Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1250054

(9P05079)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillhörande handlingar

Broschyr Valsir HDPE, L02592/1, februari 2019.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: RISE kontrollanvisning för Valsir HDPE avloppssystem daterad 2024-08-20.

Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Valsir Spa, Località Merlaro 2, 25078 Vestone, Italien.

Valsir Spa, Via Della Ferriera 1, 25070 Vobarno, Italien.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör	VALSIR
Produktens typbeteckning	<i>handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Material	PE
Dimension	<i>dimension</i>
Typgodkännandets nummer	0556/95
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	DTI

Bedömningsunderlag

Rapporter 841253 rev 1, 270-5-0127-55, 277030, 862913, 147753 och 221771 från DTI.

Kommentarer

Produkterna är provade enligt tillämpliga delar av NKB 8 och SS-EN 1519-1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-09-24.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-09-16.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric