

GOLVBRUNN FURO 007

Innehavare/Utfärdat för

AB Furhoffs Rostfria

Box 93, 541 22 Skövde, Sverige.

Produktbeskrivning

FURO 007 golvbrunnar S75/B75 och B110 är tillverkade av syrafast rostfritt stål i följande dimensioner:

Med sidoutlopp (S) DN 75 mm.

Med bottenutlopp (B) DN 75 mm och DN 110 mm.

Brunnarna kan beställas med ett sidoinlopp DN 50 mm.

Diameter sil/brunnsgaller = 132 mm.

Golvbrunnarna kan beställas med silar för belastningsklass K3 (3 kN) för ytor utan körbar trafik eller L15 (15 kN) för ytor med lätt körbar trafik.

Nedan uppmätta flöden är utförda enligt golvbrunnstandard SS-EN 1253-1:2025:

Namn och modell/utförande	Maximal flödeskapacitet genom sil (l/s)
FURO 007 S75/sidoutlopp DN75	1,3
FURO 007 B75/bottenutlopp DN75	1,7
FURO 007 B110/bottenutlopp DN 110 mm	1,2

Avsedd användning

Golvbrunnar avsedda för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag.

Handelsnamn

FURO 007

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installation för spillvatten*

6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket

Utformning

6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150 % av de betjänade tappställenas normflöden.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning, FURO 007 märkt, Art nr 1MONT 007

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Kontrollanvisning i kontrollavtal 210-00-0233. Kontrollorgan: RISE

Typgodkännande 0948/00 | 2025-02-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1284145

(9P05302)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Kontroll (forts.)

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
AB Furhoffs Rostfria, Haganders väg 2, 541 34 Skövde, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Golvbrunnen märks med:

Fabrikat

FURO

Förpackningen märks med:

Innehavare

Furhoffs

Produktens typbeteckning

Furo 007

Löpande tillverkningsdatum

datum

Typgodkännandets nummer

0948/00

Boverkets inregistrerade varumärke

†

RISE ackrediteringsnummer

1002

Kontrollorgan

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport: 9P06974, 1165865-A och 1165865-B från RISE.

Kommentarer

Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1:2015.

Golvbrunnar är provade utan silkorgar. Brunnarna är provade med våtrumsmatta, rollat tätskikt och tätskiktsfolie. Tätskikt som limmas mot brunnarna skall ha verifierad vidhäftning mot rostfritt stål.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-03-04.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-02-17.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric

Typgodkännande 0948/00 | 2025-02-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering